



# Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



## **Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear**

**Miércoles, 8 de agosto de 2018**

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que como consecuencia de fuertes tormentas en la zona y por causas completamente ajenas a la central, se ha producido una perturbación eléctrica que ha ocasionado el arranque automático de uno de los tres generadores diesel por señal de mínima tensión.

Tras verificar la correcta respuesta del sistema, se normalizó la alimentación eléctrica exterior y quedó resuelta la incidencia.

El suceso no ha tenido impacto alguno ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.