



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Lunes, 22 de enero de 2018

Siguiendo los procedimientos establecidos, se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, debido a un transitorio exterior en la red eléctrica de 138 KV, por motivos ajenos a la central, se ha producido el arranque automático del Generador Diésel III, por señal de mínima tensión.

Todos los sistemas han respondido correctamente, de acuerdo a su diseño, garantizando el correcto funcionamiento de la instalación.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.