



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 25 de mayo de 2018

La central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que durante la realización programada de una prueba funcional de la instrumentación del sistema de ventilación del edificio auxiliar se ha producido el cierre de las válvulas de aislamiento de dicho sistema durante un breve espacio de tiempo, lo que ha dado lugar a que no se mantuviera la diferencia de presión requerida entre este edificio y el exterior.

Todos los sistemas han respondido correctamente, de acuerdo a su diseño, garantizando el correcto funcionamiento de la instalación, recuperándose la normalidad en unos pocos minutos.

El suceso no ha tenido consecuencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.