



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que durante las maniobras planificadas para la puesta fuera de servicio de un transformador de arranque, se ha producido la parada automática de un Generador Diésel.

Tras la verificación del correcto funcionamiento del Generador Diésel y la realización de las pruebas correspondientes, se ha normalizado la situación.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.