



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 19 de abril de 2019

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, tras la realización de la prueba mensual de arranque del Generador Diesel , División I, cuando se normalizaba la alimentación eléctrica a su configuración habitual, se produjo el arranque de dicho generador.

Tras la revisión de los interruptores asociados y de las pruebas correspondientes, se comprobó del correcto funcionamiento del Generador Diésel, normalizándose la situación.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.