



# Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



## **Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear**

**Miércoles, 12 de mayo de 2021**

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, que el día 11, durante la realización programada de una prueba periódica en el Generador Diesel división III, se efectuó la parada del mismo de forma ordenada para realizar comprobaciones de mantenimiento sobre la válvula de venteo de uno de los cilindros del motor.

Realizadas las comprobaciones y verificada la ausencia de anomalías en la válvula, se reanuda y finaliza la prueba con resultado satisfactorio.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.