



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Jueves, 13 de mayo de 2021

Siguiendo los procedimientos establecidos, se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 6:27 horas de hoy, se ha producido la activación de un detector de protección contra incendios en el cubículo de alimentación de una válvula perteneciente al sistema de enfriamiento aislado.

La brigada de bomberos de la instalación ha comprobado de manera inmediata la ausencia de fuego, verificando que el contactor de cierre de la válvula se encontraba ligeramente ennegrecido, siendo esta la causa del humo que ha provocado la activación del detector. No ha sido necesario uso de ningún medio de extinción.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.