



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Martes, 8 de junio de 2021

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, que el día 7 de junio, durante la ejecución de una prueba programada en el sistema de ventilación del edificio de combustible, se ha producido el cierre de dos válvulas que han provocado la parada momentánea de dos ventiladores que se encontraban en funcionamiento. Por este motivo, ha disminuido durante unos segundos la depresión en dicho edificio por debajo del valor especificado.

La central ha seguido funcionando con normalidad, recuperándose de manera inmediata el alineamiento habitual del sistema y reestableciéndose la depresión requerida en el edificio de combustible.

Este suceso ha sido clasificado por el CSN como Nivel 0 (fuera de escala INES) y no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.