



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, que el día 11, durante la realización programada de una prueba periódica en el Generador Diesel división III, se efectuó la parada del mismo de forma ordenada para realizar comprobaciones de mantenimiento sobre la válvula de venteo de uno de los cilindros del motor.

Realizadas las comprobaciones y verificada la ausencia de anomalías en la válvula, se reanuda y finaliza la prueba con resultado satisfactorio.

Este suceso ha sido clasificado por el CSN como Nivel 0 (fuera de escala INES) y no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.