



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Martes, 6 de julio de 2021

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, que el día 5 de julio, durante las maniobras programadas para la puesta fuera de servicio del tren B del sistema de reserva de tratamiento de gases, se ha producido la inoperabilidad momentánea de la contención secundaria debido a una ligera depresión en el anillo de blindaje.

La disminución de la depresión se identificó de manera inmediata, adoptándose las acciones necesarias para normalizar los valores requeridos en sólo 2 minutos. Posteriormente se finalizó la maniobra de puesta fuera de servicio del tren B, de acuerdo a lo programado.

Este suceso ha sido clasificado por el CSN como Nivel 0 (fuera de escala INES) y no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente