



Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Jueves, 9 de septiembre de 2021

La central nuclear de Cofrentes, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 10:17 horas de hoy, se ha registrado la parada automática del reactor debido a la actuación del sistema de protección del mismo por señal puntual de bajo nivel en la vasija del reactor.

Todos los sistemas de seguridad de la central han funcionado adecuadamente según diseño y la planta se encuentra estable en Condición de Operación 3 (parada caliente).

La disminución puntual del nivel de agua ha sido provocada por un descenso en el caudal de agua de alimentación, relacionado con los trabajos que se estaban ejecutando en el sistema de tratamiento de agua de condensado.

El equipo técnico de la central nuclear de Cofrentes se encuentra en estos momentos realizando las tareas de resolución de la anomalía.

Este suceso ha sido clasificado por el CSN como Nivel 0 (fuera de escala INES) y no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.