



Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 15 de diciembre de 2021

La central nuclear de Cofrentes, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que hoy, a las 11:50 h, con la planta al 28% de potencia, y durante la maniobra de transferencia a baja velocidad de las bombas de recirculación, tiene lugar la parada de las mismas, procediéndose de manera conservadora por parte de Sala de Control a la actuación manual del Sistema de Protección del Reactor, que ha realizado su función según diseño y ha llevado a la planta a parada de manera satisfactoria.

En el momento de la notificación la planta se encontraba en situación estable, con todos los sistemas funcionando correctamente.

Este suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.