



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 18 de febrero de 2022

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha identificado una discrepancia entre las disposiciones establecidas las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de CN Cofrentes y la configuración actual del bastidor correspondiente al Contenedor de combustible gastado HI-STAR 150.

La discrepancia consiste concretamente en la existencia de localizaciones puntuales del bastidor, con un espesor inferior al contemplado en el citado apartado. Esta discrepancia fue identificada y reportada oportunamente, concluyéndose que el contenedor cumple con todas sus funciones de seguridad, por lo que el motivo de la notificación tiene únicamente carácter administrativo.

Actualmente el contenedor HI-STAR 150 se encuentra correctamente almacenado, tras su proceso de carga programado, en el ATI (Almacenamiento Temporal Individualizado) de CN Cofrentes.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).