



Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 8 de abril de 2022

La central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que esta madrugada, a las 3:22 horas, se ha registrado una parada automática del reactor por la actuación del sistema de protección del mismo.

En el momento de la parada, en la planta se estaban realizando las correspondientes pruebas programadas en el proceso de arranque relacionadas con la turbina y ya había alcanzado el 55% de la potencia. El sistema de protección del reactor ha actuado, de acuerdo con el diseño de la instalación, al detectar una disminución en la presión del fluido electrohidráulico del sistema de control de la turbina.

El equipo técnico está realizando las comprobaciones correspondientes con el objetivo de determinar y resolver la causa de esta incidencia, que **no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente.**

Todos los sistemas de seguridad de la central han funcionado adecuadamente según diseño y la planta se encuentra estable en condición de parada segura.