



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Jueves, 21 de julio de 2022

Se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los protocolos establecidos, que al finalizar una prueba programada del sistema de tratamiento de gases se observaron unas leves oscilaciones en el sistema de ventilación del edificio de combustible.

El personal de operación decidió analizar con detalle el comportamiento de los ventiladores de este edificio y para ello, de acuerdo a sus procedimientos, los dejó momentáneamente fuera de servicio.

Se confirmó que el funcionamiento de los equipos fue adecuado, y no fue necesario realizar ningún ajuste en sus controles.

El suceso no ha tenido impacto alguno para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).