



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 15 de marzo de 2023

Se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, a criterio del titular, un suceso sin impacto en las personas ni el medio ambiente, que no ha afectado a la operación de la planta.

Se trata de la identificación de unas desviaciones en el soportado de algunos transmisores de presión que podría cuestionar su calificación sísmica.

Tras evaluar las desviaciones identificadas y completar la extensión de causa para todos los transmisores de presión, se ha confirmado que los transmisores afectados se encuentran operables, con garantías de cumplimiento de su función de seguridad y resistencia suficiente ante potenciales sismos.

El suceso ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).