



# Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



## **Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear**

**Miércoles, 5 de abril de 2023**

Conforme a los procedimientos establecidos, se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, debido a una oscilación de tensión en una línea exterior de 138 kV, se ha producido el arranque de un generador diésel, conforme al diseño establecido.

El suceso ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), sin impacto en las personas ni el medio ambiente, que no ha afectado a la operación de la planta.