



Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Jueves 21 de septiembre de 2023

La central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear la parada automática de la central ocurrida el día 20 de septiembre, ocasionada por el fallo de una tarjeta electrónica del sistema de control de drenaje de calentadores, que ha provocado la actuación del sistema de protección de la Turbina Principal, con la consiguiente actuación automática del sistema de protección del Reactor.

Todos los sistemas han funcionado correctamente conforme a diseño.

El suceso ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).