



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 15 de noviembre de 2023

Siguiendo el procedimiento establecido, se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que el día 15 de noviembre, a las 12:12 h, se ha producido la parada no programada de la central debido a la actuación automática de los sistemas de protección de la Turbina Principal y del Reactor.

La actuación de los sistemas de protección fue debida al establecimiento de un valor fijo para la señal de velocidad del módulo primario de la Turbina, en el que se había identificado un comportamiento anómalo.

El suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni la instalación, ni el medio ambiente, siendo calificado por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel cero, sin significación para la seguridad.