



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Lunes, 15 de enero de 2024

Siguiendo el procedimiento establecido, se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que el día 14 de enero, durante unos trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de tratamiento de condensado, tuvo lugar el aislamiento de los filtros, ante lo cual se produjo la actuación automática del Sistema de Protección del Reactor y la parada automática del mismo.

Este suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas ni para el medio ambiente, siendo calificado preliminarmente por el CSN como nivel 0, sin significación para la seguridad.

De manera inmediata, según lo previsto en el diseño de la central, se inició el sistema de seguridad redundante y alternativo de alimentación de agua al interior de la vasija (HPCS), lo que supuso la entrada momentánea en el Plan de Emergencia Interior durante 4 minutos.

La planta quedó normalizada y se confirmó el correcto funcionamiento de todos los equipos y sistemas.

La central ha iniciado ya el proceso de arranque con total normalidad, estando previsto su acoplamiento a red mañana 16 de enero