



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 12 de julio de 2024

Siguiendo el procedimiento establecido, se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 5:48 horas del 12 de julio, se ha producido la parada automática de la central nuclear de Cofrentes debido a oscilaciones de velocidad en una de las bombas de agua de alimentación.

Todos los sistemas de la planta han respondido correctamente conforme a su diseño, quedando la central parada en situación estable y segura.

Este suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.