



Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Jueves, 12 de septiembre de 2024

Siguiendo el procedimiento establecido se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, el 11 de septiembre a las 12:20h, se identificó una disminución momentánea en la presión del depósito de aire comprimido de la división II, estando los equipos de la división I operables en todo momento.

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, esta disminución de presión suponía la toma de acciones para llevar la planta a condición de parada en un periodo de 12 horas.

La presión se recuperó en 33 segundos al actuar de manera automática y según diseño todos los equipos de respaldo, por lo que dichas acciones no fueron necesarias.

El origen de este suceso fue la apertura de una de las válvulas durante la instalación de un andamio en las proximidades del depósito.

Este suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, siendo calificado preliminarmente por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel cero (sin significación para la seguridad).