



## Información sobre la Central Nuclear de Cofrentes

5 de mayo de 2026

La central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que durante el proceso programado de parada para la realización de actividades de mantenimiento planificadas, en una maniobra destinada al cierre manual de las válvulas de aislamiento de vapor principal, se detectaron anomalías en algunas de ellas que podrían comprometer su correcta función de cierre automático.

En el momento de la detección, la planta se encontraba en parada fría y desconectada de la red. En esta situación operativa no se requiere que dichas válvulas estén operables, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

Este suceso no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente, siendo calificado preliminarmente por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel 0 en la escala Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).